

## eQ-3 eqiva N

## Werkseinstellungen wiederherstellen

Die Werkseinstellungen des Heizkörperthermostaten können manuell wiederhergestellt werden. Dabei gehen alle vorgenommenen Einstellungen verloren.

## Gehe wie folgt vor:

- 1. Halte die Mode-/Menu-Taste mind. 3 Sekunden gedrückt.
- 2. Wähle mit dem Stellrad den Menüpunkt "RES" aus und bestätige durch kurzes Drücken des Stellrads.
- 3. Anschließend erscheint "CFM" im Display
- 4. Bestätige durch kurzes Drücken des Stellrads.